



| II. - HMV TÁROLO | |
|------------------|---|
| Típus | Concept H2WT SGW(S)B 1000 indirekt fűtésű hmv tároló |
| V | 1000 lit. |
| Felső hőcs. | 70/10/45°C=36.0 kW |
| Alsó hőcs. | 70/10/45°C=64.8 kW |
| HMV felső | 880 l/h |
| HMV alsó | 1580 l/h |
| Méret | Ø1100/2050 mm |

JELMAGYARÁZAT

- Tervezett előremenő
fűtési vezeték
- Tervezett visszatérő
fűtési vezeték
- Tágulási vezeték
- Golyóscsap
- Visszacsapószelep
- Biztonsági lefúvató szelep
- Üritőcsap
- Hőszigetelés
- Nyitott állapotú szelep
elzárókar leszerelve

PADLÁSTÉR

+3,65

Pallér 1997

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
3800 Szikszó, Gólya u. 3.

Rajz tárgya: Edelény Városi Sporttelep, Sportház
épületgépészeti terve

Építtető: Edelény Város Önkormányzata,
3780 Edelény, István király út 52.

Építés helye: EDELÉNY belterület HRSz.: 1193/8

Tervező: Gyuricza László G 2-05-1126

Lépték: M= 1:50 Dátum: 2018. 02. hó

Radiátoros fűtés
tetőtéri alaprajz

Rajzszám:
Gf-3

Tervező:

Rajzoló:

Megrendelő:

Ezen terv a tervező szellemi tulajdona! Bármiféle változtatás csak a tervező engedélyével
történhet. A beeleegyezés nélkül történt változásokból eredő hibák a tervezőt nem , de a változást
előidéző személyt terhelik