I.- CIRKULÁCIÓS SZIVATTYÚ	
Típus	GRUNDFOS COMFORT AUTOADAPT UP 20-14 BXA PM
Q_{max}	0,4 m³/h
△p	12 kPa
U	1x230 V
P_{max}	5-8.5 W
Száll. közeg	víz

II. - HMV TÁROLÓ	
Típus	Concept H2WT SGW(S)B 1000 indirekt fűtésű hmv tároló
V	1000 lit.
Felső hőcs.	70/10/45°C=36.0 kW
Alsó hőcs.	70/10/45°C=64.8 kW
HMV felső	880 l/h
HMV alsó	1580 l/h
Méret	Ø1100/2050 mm

III. - ZÁRT TÁGULÁSI TARTÁLY	
Típus	REFLEX HW025
V	25 liter
$△p_{bizt. szelep}$	10 bar
$△p_{előnyomás}$	3 bar
Kiegészítő	flowjet 3/4"



JELMAGYARÁZAT

Tervezett vízvezeték (REHAU)

Használati melegvíz vezeték (REHAU)

Szennyvíz vezeték (PVC; KGPVC)

Pallér 1997

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
3800 Szikszó, Gólya u. 3.

Rajz tárgya:	Edelény Városi Sporttelep, Sportház épületgépészeti terve
Építtető:	Edelény Város Önkormányzata, 3780 Edelény, István király út 52.
Építés helye:	EDELÉNY belterület HRSZ.: 1193/8
Tervező:	Gyuricza László G 2-05-1126
Lépték:	M= 1:50
Dátum:	2018. 02. hó
	Szennyvízelvezetés, hideg és melegvíz ellátás tetőtéri alaprajz
Rajzszám:	Gv-2
Tervező:	
Rajzoló:	
Megrendelő:	

Ezen terv a tervező szellemi tulajdona! Bármiféle változtatás csak a tervező engedélyével történhet. A beleegyezés nélkül történt változásokból eredő hibák a tervezőt nem , de a változást előidéző személyt terhelik